

Абонент № 35285

Адрес: 453118,РБ,г.Стерлитамак,пр. октября.26

АКТ

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя
к эксплуатации в отопительный период 2018-2019 гг.

23.08.2018

«20» июля 2018 г.

г. Стерлитамак

Мы, нижеподписавшиеся:

Представители теплоснабжающей организации:

- начальник СтЦМС «БашРТС-Стерлитамак» В.Т.Маликов
- начальник Южного управления «ТеплосбыТ» филиала ООО «БашРТС» О.А. Малыренко
- и представитель потребителя МАУ ДО «Детская школа искусств» городского округа город Стерлитамак

в лице заместителя директора по АХР Рыжовой Светланы Романовны

произвели приемку систем отопления здания (помещения) 453118,РБ,г.Стерлитамак,пр. октября.26 и сетей

от _____ до _____ протяженностью _____ п.м.
диаметром _____ мм

1. По внутренней системе отопления

Внутренние системы отопления выдержали гидравлическое испытание на 6 кгс/см², что подтверждается актом № 583/12 от «23» мая 2018 г.

Выполнена промывка гидропневматическим способом до осветления воды, что подтверждается актом № 584/12 от «23» мая 2018 г.

2. По тепловому пункту (элеваторный узел, узел управления, БИТП)

Тепловой пункт выдержал гидравлическое испытание на 10 кгс/см², что подтверждается актом № 583/12 от «23» мая 2018 г.

Выполнена промывка гидропневматическим способом до осветления воды, что подтверждается актом № 584/12 от «23» мая 2018 г.

3. По теплофикационному вводу —

Тепловой ввод на участке от _____ до _____ выдержал гидравлическое испытание на _____ кгс/см², что подтверждается актом № _____ от «_____» _____ 2018 г.

Расчетные сопла и шайбы установлены, опломбированы, что подтверждается актом № _____ от «_____» 2018 г.

4. По калориферным установкам —

Калориферные установки №

выдержали гидравлическое испытание на _____ кгс/см², что подтверждается актом № _____ от «_____» 2018 г.

5. По водонагревателям —

Водонагреватели №№ _____ выдержали гидравлическое испытание на _____ кгс/см², что подтверждается актом № _____ от «_____» 2018 г.

6. Выводы:

При осмотре системы обнаружено следующее:

6.1. Работа по профилактике и ремонту внутренних систем отопления выполнена согласно перечня мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Замечания по мероприятиям:

- а) Не выполнено:
- б) Потребителю предлагается выполнить в срок до:

г) Отметка об устранении замечаний:

- 6.2. Состояние системы центрального отопления, теплового пункта (ИТП) и теплового ввода(гидравлические испытания) Выдержано
- 6.3. По укомплектованию КИП Укомплектовано
- 6.4. По утеплению отапливаемых зданий (чердаки, лестничные клетки, двери, подвалы)
Утеплены
- 6.5. Состояние изоляции В удовлетворительном состоянии
- 6.6. Состояние коммерческого узла учета ТЭМ-104 (теплосчетчик); ТСПА-К (комплект термопреобразователей сопротивления), поверены *в течение: 10.08.18г.*
(отсутствует марка, зав.№, дата след поверки)
и *штабе*
- 6.7. По кранам Укомплектовано
- 6.8. Состояние люков, т/камер на внешних сетях потребителя: Отсутствует
- 6.9. Состояние помещения элеваторного узла (ЦТП), освещения, вентиляции, дверей и запорных устройств, дренажей, приемков и др Освещено, двери и запорные устройства исправны и функционируют, санки опломбированы
- 6.10. Паспорт на тепловой пункт (ИТП) вывесенные схемы и инструкции для обслуживания персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования
- 6.11. Ответственный за исправление состояния и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по предприятию (лицо его замещающее) Приказ № 17 от «9» января 2018г.
Заместитель директора по АХР МАУ ДО «ДНИИ» Рыжкова Светлана Романовна,
замещающий Директор МАУ ДО «ДНИИ» Вероника Ольга Ивановна
- 6.12. Выполнение мероприятий по технике безопасности Выполнено
- 6.13. Укомплектование технической документацией Укомплектовано
- 6.14. Место установки контрольных пломб, номера пломб и оттисков пломбировщика № РГС 02
установлено на санке, № 1, № 2, установлены на термопреобразователях

7. «Теплосбыт»

7.1. Долг за
потребителем Отсутствует. 16.08.18г. ОГР

7.2. Предъявлена (платежный, авансовый
платеж) бензин в сущее 45049,69руб. 16.08.18г. ОГР
(противоположна, не произведена)

7.3. Наличие подписанных сторонами договора (гос.контракта, дон. соглашения, акта сверки
первичной документации и т.д.) Все документы переданы 16.08.18г.
Начальник ЮУС О.А. Маларенко

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению
к тепловой сети теплоснабжения организации.

Начальник АС
СтЦМС Г.В.Иванова

Представитель Потребителя С.Р. Рыжкова

Перечень мероприятий к отчетительному сезону выполнен (не выполнен) Отчетный сезон 11
подпись контролера

Начальник СтЦМС «БашРТС-Стерлитамак»
В.Т.Маликов
23.08.18